

Техническое задание

**на проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции здания
поликлиники строение № 1 находящегося по адресу: г. Хилок ул. Калинина 23**

ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Хилок»

1.Содержание технического задания.

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования систем вентиляции по очистке и дезинфекции в соответствии с « Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

По окончании работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха с составлением Акта.

2.Адрес объекта: Забайкальский край г. Хилок ул. Калинина 23, стр. 1

3.Срок выполнения работ: 20 календарных дней

4.Основание для проведения работ:

-Федеральный закон №52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

-Приказ Центра санитарно-эпидемиологического надзора от 12.08.04 № 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»

5.Общие требования.

5.1.Целью проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования является создание благоприятного микроклимата, предупреждение возникновения пожароопасных и эпидемиологических ситуаций.

5.2.Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

5.3.Исполнитель должен иметь лицензии на выполнение работ, являющихся предметом техзадания.

5.4.Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

5.5.Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

5.6.Исполнитель должен иметь документы, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям Компании.

5.7.Исполнитель обязан:

5.7.1.Выполнять работы квалифицированными специалистами с допуском для работы в действующих электроустановках до 1000 В (не менее III группы по электробезопасности).

5.7.2.Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

5.7.3.Убрать технологический мусор после завершения рабочей смены и выполнения работ.

6.Состав работ:

6.1.На основании данных характеристик воздуховодов выполнить пылевую очистку систем вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом их конструкции и специфических особенностей оборудования.

6.2.После завершения процесса очистки систем вентиляции произвести дезинфекцию воздуховодов.

6.3.После проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования заполнить журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования.

7.Требования к документации.

7.1.Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

7.2. В состав передаваемой подрядчиком документации входит:

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ;

- акт сдачи-приемки выполненных работ.

- журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте (заполнение разделов).

8.Техника безопасности при производстве работ.

8.1.При производстве работ предусмотреть меры по защите оборудования, материалов, применяемых в процессе работ, от пыли, влаги.

8.2.Исполнитель обязан обеспечить следующие меры безопасности:

- обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;

-хранение инструмента при работе (инструмент должен храниться в сумках или специальных ящиках);

-на месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди;

9.Особые условия:

9.1.К проведению работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздуховодов допускаются лица прошедшие подготовку, предварительный медицинский осмотр.

9.2.Применяемое оборудование и материалы должны соответствовать классу зон помещений;

9.3.Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев